

ज्ञापांक : 110/284-20

संस्कृतक

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक: 28/11/20

सेवा में,


प्रधानाध्यापक महोदय,
डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल,
झुमरीतिलैया, कोडरमा, झारखण्ड।

विषय: स्थल निरीक्षण के संबंध में।

महाशय,

यह सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया है कि प्रस्तावित स्थल डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, झुमरीतिलैया, कोडरमा, झारखण्ड, जो कि जी+3 बिल्डिंग है जिसमें गाड़ियों को पहुँचने के लिए पर्याप्त चौड़ाई है तथा इस स्थल पर अग्निशामक यंत्र सही रूप से लगाया गया है तथा प्रत्येक यंत्र सुचारु रूप से कार्यरत है तथा इस विद्यालय के लाइब्रेरी, कम्प्युटर लैब, साइन्स लैब इत्यादि हर जगह का अग्निशमन यंत्र सही पाया गया है। इस विद्यालय से

- 1) लगभग 500 मीटर की दूरी पर तालाब स्थित है।
- 2) इसके उपर से कोई बिजली तार नहीं पार किया है।
- 3) फायर इंजिनों को आने-जाने का सुगम रास्ता है।
- 4) इस विद्यालय के आस पास कोई कारखाना, गोदाम इत्यादि नहीं है।
- 5) निरीक्षण के बाद या पाया गया है कि अग्निशमन के नियमानुसार सभी चीज सही पाया गया तथा इस N.O.C. (No Objection Certificate) की वैधता दिनांक 28/11/20 तक है।


Principal
PVSS D.A.V. PUBLIC SCHOOL
Jhumeritelaia, Koderma-825409
(Jharkhand), Dist. No. 342234

Manager
PVSS DAV Public School
Jhumeritelaia, Koderma
(Jharkhand) - 825409

प्रभारी उप राज्य अग्निशमन पदाधिकारी

